

경기도 공공시설 실내공기질 자가측정 결과 공개 (2018년 3분기)

시설구분		유지기준					권고기준
		미세먼지 (PM10) (µg/m³)	이산화탄소 (ppm)	폼알데하이드 (µg/m³)	총부유세균 (CFU/m³)	일산화탄소 (ppm)	라돈 (Bq/m³)
가군	공항시설 중 여객터미널, 대규모 점포, 도서관·박물관 및 미술관, 목욕장업의 영업시설, 여객자동차터미널의 대합실, 영화상영관, 인터넷컴퓨터게임시설제공업의 영업시설, 장례식장, 전시시설, 지하도상가, 지하역사, 학원, 향만시설 중 대합실	140 이하	1000 이하	100 이하	-	9 이하	148 이하
나군	노인요양시설, 산후조리원, 어린이집, 의료기관	100 이하	900 이하		800 이하		
다군	실내주차장	180 이하	1000 이하		-	20 이하	
라군	둘 이상의 용도에 사용되는 건물물, 실내 공연장, 실내 체육시설, 업무시설	200 이하	-	-	-		

공공시설 자가측정

번호	시군명	시설군	세부시설군	시설명	채취지점	측정 결과 (평균수치)						
						미세먼지 (PM10)	이산화탄소	폼알데하이드	총부유세균	일산화탄소	라돈	적합여부
1	구리시	다	실내주차장	행정복지센터	2F주차장	98.6	883.0	11.9	-	3.6	-	적합
					1F주차장	104.1	586.0	11.4	-	1.9	-	적합
2	구리시	가	대규모점포	구리유통종합시장	1F측산동	38.2	502.0	4.4	-	0.7	-	적합
					1F피부관리소앞	31.8	512.0	5.6	-	1.0	-	적합
4	구리시	가	대규모점포	롯데마트	2F토이저러스	44.0	521.0	7.0	-	1.2	-	적합
					1F	40.6	575.0	4.4	-	1.3	-	적합
					2F	51.2	679.0	7.0	-	1.4	-	적합
5	구리시	다	실내주차장	구리유통종합시장	3F	39.8	678.0	6.9	-	1.5	-	적합
					B1주차장	90.6	545.0	2.2	-	2.3	-	적합
					B2주차장	89.4	592.0	3.6	-	2.7	-	적합
					3F주차장	97.2	455.0	0.3	-	0.7	-	적합

다중이용시설 오염도검사

번호	시군명	시설군	세부시설군	시설명	채취지점	측정 결과 (평균수치)						
						미세먼지 (PM10)	이산화탄소	폼알데하이드	총부유세균	일산화탄소	라돈	적합여부
1	구리시	나군	어린이집	시립동구어린이집	1층꽃잎반,2층풀잎반	-	462	-	325	-	-	적합
2	구리시	가군	도서관	인창도서관	지하1층열람실,2층종합자료실	27.9	595	76.9	-	0.2	-	적합
3	구리시	가군	도서관	토평도서관	2층종합자료실,3층열람실	10.3	750	52.7	-	0.3	-	적합