

석면작업 후 농도측정 결과 보고서

구리시청 회의실 및 1층 GIS 사무실 조성을 위한 석면 철거

2023년 11월 25일 (1 일간)



주식회사 아스랩

Tel : 031-296-5482 Fax : 031-622-9942

석면농도측정 결과표

1. 작업장 개요

측정의뢰자	현장명(공사명·작업명):	구리시청 회의실 및 1층 GIS 사무실 조성을 위한 석면 철거		
	현장 소재지	우 11954 경기도 구리시 아차산로 439(교문동) 구리시청		
	석면해체·제거작업 신고번호	의 정 부-20230522	업자명(상호)	유케이환경개발주식회사
	전화번호	032-565-0450	대표자	이서윤

2. 측정기간 - 2023년 11월 25일 (1 일간)

3. 측정자(분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
김성렬	대기환경기사	16204050741E	측정자
김태우, 남기정	관련학과 졸업		분석자

4. 측정결과

측정위치	측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도(개/cm ³)	초과여부
첨부 서식1	첨부 서식1	첨부 서식1	첨부 서식1	첨부 서식1

5. 측정 위치도(측정 장소)

첨부 서식2

「산업안전보건법 시행규칙」 제183조에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2023년 11월 28일

주식회사 아스랩



Tel : 031-296-5482 Fax : 031-622-9942

석면해체·제거업자

유케이환경개발주식회사

귀하

첨부 서식 1 측정 결과

현 장 명 :		구리시청 회의실 및 1층 GIS 사무실 조성을 위한 석면 철거			
측정일시 :		2023년 11월 25일			
성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고		
김성렬	대기환경기사	16204050741E	측정자		
김태우, 남기정	관련학과 졸업		분석자		
측정위치	측정번호	측정시간(분)	유량(t/min)	측정농도 (개/cm ³)	초과여부
4층	1	100	10.3	0.002	미만
4층	2	100	10.2	0.003	미만
4층	3	100	10.2	0.002	미만
4층	4	100	10.3	0.003	미만
1층	5	100	10.4	0.004	미만
공시료 #1 #2				0.000	

첨부 서식 2 측정 위치도 (측정 장소)

현 장 명 : 구리시청 회의실 및 1층 GIS 사무실 조성을 위한 석면 철거

